



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hivatal

H-1149 Budapest, Mogoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4462 Fax: (36-1) 469-4203 e-mail: fki.hivatal@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)



Szám: 35100/810-3/2015.ált.

Tárgy: tájékoztatás

Ügyintéző: dr. Cseh Zoltán

Telefon: (20) 8200-753

E-mail: zoltan.cseh@katved.gov.hu

Veresegyházi Béla
szerkesztő
részére

Víz-, Gáz-, Fűtéstechnika Szaklap

Budapest
Róbert Károly krt. 90.
1134

Tisztelt Szerkesztő Úr!

A 2015. január 22-én kelt, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) szóvivőjének, Kisdi Márk Máté tű fhdgy. úrnak – a 2014. évben történt szén-monoxid mérgezéshez történt riasztásokkal kapcsolatos részletek tárgyában – írt elektronikus levelére adott 35100/810-1/2015. ált. ikt. számú tájékoztatásra reflektáló, 2015. január 30-án írt elektronikus levelében – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján – a 2014. évben bekövetkezett szén-monoxid balesetekre vonatkozó statisztikai adatok tárgyában benyújtott közérdekűadat-megismerési igényére az alábbi választ adom.

A 2014. évben az FKI tűzoltó egységei 130 szén-monoxid mérgezéses esethez vonultak ki. Ezekben összesen 109 fő sérült meg, 62 főt mentettünk meg és 2 fő életét veszítette. A káreseményeket követően helyszíni ellenőrzéseket folytattunk le. Amennyiben megállapítást nyert, hogy elmaradt az időszakos égéstermék-elvezető ellenőrzése, a közszolgáltatóval vagy az ingatlan tulajdonosával szemben hatósági intézkedésre (felhívás, tiltás, bírság) került sor.

A káresemények főbb okai a következők:

1. tüzelőberendezés meghibásodása
 - a) rossz működés
 - b) jogszabályban előírt felülvizsgálatok, karbantartások elmaradása

2. légellátási problémák
 - a) nem megfelelő égéstermék-elvezető (kéményhiba),
 - b) kötelezően előírt szellőzőnyílások letakarása vagy hiánya,
 - c) fokozott légzárású nyílászárók beépítése.

A szén-monoxid mérgezés kiváltó okainak szám szerinti bontását a fűtési szezon lezárása után készíti el igazgatóságunk. A 2013. március 1.—2014. március 1. közötti időszak rendelkezésre álló adatai szerint szén-monoxid mérgezés történt:

- gázkészülék meghibásodás miatt 23 db,
- nem megfelelő égéstermék-elvezető miatt 5 db,
- nem megfelelő gázkonvektor miatt 1 db,
- elkoszolódott lamellák miatt 1 db,
- rosszul rögzített füstelvezető miatt 1 db esetben.

Amint a szén-monoxid mérgezés kiváltó okainak szám szerinti kimutatása elkészül a 2014. március 1.—2015. március 1. közötti időszakra vonatkozóan, azt természetesen megküldjük az Ön számára.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2015. február 16.

Tisztelettel:

Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából


dr. Györfi Gábor t. szds.
hivatalvezető



Készült: 2 példányban
Egy példány: 2 lap
Kapja: 1. Irattár
2. Címzett